

Воздухосборник $V=3,2\text{м}^3$

Воздухосборник $V=3,2\text{м}^3$ производства «Бийский котельный завод» предназначен для выравнивания давления в воздухопроводе и смягчения пульсаций, вызываемых работой компрессоров, а также для отделения увлекаемого воздухом масла и сбора конденсирующейся влаги.

Воздухосборники	
Воздухосборник $V=3,2\text{м}^3$ ОСТ 26-291-94	
Срок изготовления: По запросу	

Технические характеристики

№п/п	Наименование показателя	Значение
1	Наименование изделия	Воздухосборник $V=3,2\text{м}^3$ ОСТ 26-291-94
2	Номер чертежа	00.8178.070
3	Рабочее давление, МПа	0.8
4	Вместимость, м^3	3
5	Среда	Воздух
6	Температура среды, °C на входе (в корпусе)	от минус 40 до 200
7	Диаметр (длина), мм	1200
8	Масса, кг	3.2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>

Воздухосборник $V=3,2\text{м}^3$ используется в системах обеспечения технологических процессов сжатым воздухом.

Воздухосборник $V=3,2\text{м}^3$ представляет собой сварной вертикальный цилиндрический сосуд на опоре. К обечайке приварены два штампованных эллиптических днища. В нижней части обечайки имеется эллиптический лаз для внутреннего осмотра.

Воздухосборник $V=3,2\text{м}^3$ снабжён патрубками с фланцами для входа и выхода воздуха и присоединения клапана предохранительного, бобышками - для установки контрольно - измерительных приборов.

Воздухосборник $V=3,2\text{м}^3$ устанавливается между компрессорами и расходной магистралью воздуха. Воздух через патрубок входа воздуха поступает внутрь корпуса воздухосборника, при этом капли воды и масла прилипают к обечайке, постепенно стекают, скапливаясь внизу корпуса, а воздух направляется вверх к отверстию патрубка выхода воздуха. Для отвода накопившейся в воздухосборнике влаги (конденсата) служит патрубок дренажа.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bzi@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://bikz.nt-rt.ru>